

LINDSAY-OROBICA S.r.l.

TRATTAMENTO ACQUE - PISCINE
Via J. F. Kennedy, 1 - 24030 SOLZA (BG)

Tel. 035/4933283 – Fax 035/4933294

www.lindsayorobica.it

Info@lindsayorobica.it

SCHEDA INFORMATIVA

PRODOTTO : **CONDIZIONANTE 2042 RO**

APPLICAZIONI

Il nostro prodotto **CONDIZIONANTE 2042 RO** è uno speciale formulato liquido a base di solfito stabilizzato particolarmente efficace nell'eliminazione del cloro residuo.

CARATTERISTICHE

Il **CONDIZIONANTE 2042 RO** elimina rapidamente il cloro residuo presente nell'acqua.

Facile da impiegare e manipolare per la sua forma liquida e l'assenza di esalazioni maleodoranti.

DOSAGGIO

Il dosaggio del prodotto è in relazione al contenuto di cloro nell'acqua da trattare.

Generalmente su acque in ingresso ad impianti osmosi si raccomanda un dosaggio di circa 0,5 - 2 ppm di prodotto in relazione al cloro residuo presente sull'acqua in ingresso.

E' sempre buona norma effettuare delle prove sull'acqua da trattare al fine di ottimizzare il trattamento e per le acque che vengono scaricate in Tabella C dosare il prodotto sino ad riscontrare un residuo di solfiti non superiore ai 2 ppm.

IMBALLO